

URKUNDE

Die Firma **LAMBDA
Gesellschaft für Klimaschutz und regenerative Energien mbH
Zentraldeponie Emscherbruch**

Hertener Mark 3

45699 Herten

ist gemäß § 62 Abs. 1 AwSV als Fachbetrieb überprüft und hat mit der **DEKRA Automobil GmbH** einen Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Betrieb ist berechtigt, folgende Bezeichnung zu führen:
Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten zertifiziert:

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Errichten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stilllegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen: A = Heizölverbraucheranlagen,
B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C ≤ 370 °C,
C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten



Hinweise:

Es werden keine Arbeiten in Ex-Bereichen durchgeführt.
Schweissarbeiten werden nicht ausgeführt

Diese Anerkennung ist befristet bis: **Februar 2026**


Stuttgart, 14.02.2025
Ort, Datum

Bossett
Leiter Sachverständigenorganisation nach §52 AwSV



DEKRA Automobil GmbH An der Hansalinie 19 48163 Münster

LAMBDA
Gesellschaft für Klimaschutz
und regenerative Energien mbH
Herrn peter Getzewitz
Hertener Mark 3
45699 Herten



DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Telefon +49.251.9757-0
Telefax +49.251.9757-20

Kontakt:
Dipl.-Ing. Torsten Burgers
Tel. direkt +49.251.9757-124
Mobil +49.171.7615299
E-Mail torsten.burgers@dekra.com

Sachverständigenorganisation
nach § 52 AwSV

Bericht

über die wiederkehrende Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Vertrags-Nr. 553017255

Überprüfung der Firma: LAMBDA
Gesellschaft für Klimaschutz und regenerative Energien mbH
Zentraldeponie Emscherbruch
Hertener Mark 3
45699 Herten

Überprüfende Stelle: DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19
48163 Münster

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Torsten Burgers

Ergebnis der Prüfung

Die materiellen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten sind erfüllt.

Der Verlängerung der Anerkennung als Fachbetrieb nach WHG stehen keine Bedenken entgegen.


Dipl.-Ing. Torsten Burgers



Nächste Prüfung: 02/2026

Datum der Prüfung: 14.02.2025

1 Gegenstand der Überprüfung

Kontrolle der materiellen- und personellen Voraussetzungen zur Durchführung folgender Arbeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Nach Überprüfung ist der Betrieb als Fachbetrieb für nachstehende Tätigkeiten anerkannt.

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Errichten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stilllegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen:
A = Heizölverbraucheranlagen,
B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C <= 370 °C,
C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten

LAMBDA

Gesellschaft für Klimaschutz

und regenerative Energien mbH führt folgende fachbetriebliche Tätigkeiten aus:

Abfüllanlagen; Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten; Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten; Behandlungsanlagen; Herstananlagen; Lageranlagen; Umschlaganlagen; Verwendungsanlagen; Errichten; Instandsetzen

Das hierfür erforderliche Fachwissen ist vorhanden und wurde nachgewiesen.

Die erforderlichen betrieblichen Voraussetzungen sind vorhanden.

Betrieblich Verantwortliche Person:

Herr Volker Rekers

2 Organisation

3 Sachkundiges Personal / Schulung

Die angestellten Monteure werden durch den betrieblich Verantwortlichen regelmäßig über die relevanten gesetzlichen Änderungen informiert.

Aktuelle Themen werden in internen Erfahrungsaustauschen erörtert.

Die Ausführung der Tätigkeit wird durch den betrieblich Verantwortlichen überwacht.

4 Vorschriften und Regeln der Technik

Der Fachbetrieb verfügt hinsichtlich des Überwachungsgegenstandes über ausreichende Vorschriften und Regeln der Technik.

festgestellte Mängel: keine

5 Betriebliche Ausstattung

Die vorhandenen Werkzeuge, Maschinen und Geräte wurden dem Unterzeichner vorgeführt. Eine stichprobenweise visuelle Überprüfung auf den Zustand ergab keine Mängel.
Die betriebliche Ausstattung ist für den aufgeführten Tätigkeitsumfang ausreichend.

festgestellte Mängel: keine

6 Besichtigung von Arbeiten im Sinne des Überwachungsgegenstandes

Bei der Besichtigung einer Baustelle, auf der Arbeiten im Sinne des Überwachungsvertrages durchgeführt wurden, wurde festgestellt, dass das betrieblich verantwortliche technische Personal anwesend war und die erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Geräte eingesetzt wurden.

festgestellte Mängel: keine